



Prüfbericht / Test report

Fenster / Window

Dauerfunktion / Resistance to repeated opening and closing

EN 1191

Auftraggeber	Air-Lux Technik AG
Client	Breitschachenstrasse 52, 9032 Engelburg / SG, Schweiz

Identifikation	air-lux SW 75
Identification	

Bezeichnung	Schema A
Designation	Scheme A

Abmessungen	Breite / Width	4070 mm
Dimensions	Höhe / Height	4060 mm

Rahmenmaterial	Aluminium / Aluminium
Frame material	

Bautiefe	Rahmen / Frame	173 mm
Construction depth	Flügel / Casement	75 mm

Falzsystem	Einfachfalz
Rebate System	Single window rebate

Produktnorm	Fenster und Türen	EN 14351-1
Product standard	Windows and doors	

Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Grading test element acc. to manufacturer

Fenster und Türen - Mechanische Beanspruchung	EN 12400	3 (50.000 Zyklen / Cycles)
Windows and doors - Mechanical durability		
Fenster und Türen - Mechanische Beanspruchung	EN 12400	4*
Windows and doors - Mechanical durability		
Bedienungskräfte (Handbetrieb)	EN 13115	2
Operating forces (manual operation)		

* nur für Türen vorgesehene Klasse / Class intended only for doors



gbd Lab GmbH, Steinebach 13a
6850 Dornbirn, Austria
www.gbd.group