

Prüfbericht / Test report

Bodenschwelle / Treshold

Überrollbarkeit / Rollover capabilit

ift-Richtlinie BA-01/1

Auftraggeber
Client Air-Lux Technik AG
Breitschachenstrasse 52, 9032 Engelburg / SG, Schweiz

Identifikation
Identification Air-Lux SW 75 / Air-Lux PD 75

Bezeichnung
Designation Bodenschwelle für Fenster und Türen
Treshold für windows and doors

Prüfkörper
Test element 8 Varianten
8 samples

Befestigung
Attachment Verschraubung auf Holz-Unterkonstruktion
Fixation with screws on wooden substructure

Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Grading test element acc. to manufacturer

Überrollbarkeit
Rollover capability

ift-Richtlinie BA-01/1

Typ / Type	Höhe / Height [mm]	Kraft / force [N]		Klasse / Class
	innen / außen inside / outside	Von innen nach außen From inside to outside	Von außen nach innen From outside to inside	
Bodenklappe geschlossen	1 / 0,5	29	23	6
Schwellenschlitten geschlossen	1 / 0,5	31	26	6
Einlegeblech geschlossen	1 / 0,5	33	26	6
Kanal offen	0 / 0	186	195	2
Schwelle 6 mm über FFB	6 / 6	129	127	4
Schwelle 5 mm über FFB	5 / 5	113	116	4
Schwelle 4 mm über FFB	4 / 4	98	99	4
Schwelle 0 mm über FFB	0 / 0	18	17	6