

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	23-001834-PR01 (NW-C01-02-de-01)
Inhaber	Air-Lux Technik AG Breitschachenstrasse 52 9032 Engelburg/SG Schweiz
Produkt	Einflügelige Außentür
Bezeichnung	System: AL PD 75
Details	Hersteller Air-Lux Technik AG, - Engelburg/SG; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Außenmaß (B x H) 2000 mm x 3000 mm; Schließzustand geschlossen und verschlossen; Schloss: Elektromotorischer Schwenkriegel; Bezeichnung EffEff 842-SA - Q41
Besonderheiten	Pivot-Tür

Ergebnis **)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C2/B2

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 9A

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim

20.04.2023

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Joachim Berkensträter
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 23-001834-PR01 PB-
C01-02-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 689-B3D6B